Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4

[redacted]

Rzeszów, 2024-09-20



Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
Cieszanów

Wnioski do planu ogólnego

INFORMACJA

Wnioski do planu ogólnego

W załączeniu wnioski na etapie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Cieszanów.

Załączniki:

1. WZ.5263.155-1.2024.PR.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Rzeszów, 18 września 2024 r.

PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4

WZ.5263.155-1.2024.PR

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Dot.: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Cieszanów.

W nawiązaniu do pisma Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 10 września 2024 r. znak GPiMK.6720.1.2024 w przedmiocie składania wniosków na etapie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Cieszanów (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr III/25/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.), tut. Komenda informuje, co następuje.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem obszarem opracowania planu ogólnego jest Miasto i Gmina Cieszanów w granicach administracyjnych. Na przedmiotowym terenie mogą znajdować się obszary przeznaczone do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, na których istnieje możliwość lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub magazynowych, które w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na ich terenie mogą zostać zakwalifikowane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.). W związku z powyższym, w przypadku występowania w graniach projektu planu ogólnego Miasta i Gminy Cieszanów ww. terenów dokument planistyczny powinien zawierać informacje dotyczące:

- dopuszczenia lub wykluczenia lokalizacji na terenach objętych opracowaniem nowych zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- dopuszczenia lub wykluczenia na terenach objętych opracowaniem lokalizacji obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie nowych zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Wskazane informacje powinny być przedstawione w aspekcie spełnienia wymagań określonych w art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczących zachowania bezpiecznych odległości.

Ponadto przekazuję, iż w przypadku zaplanowania lokalizacji nowych zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka na terenach produkcyjnych, składowania i magazynowania objętych projektem planu ogólnego będącego przedmiotem

wniosku, w ocenie tut. organu uznaje się jako zasadne uwzględnienie dla planowanej zabudowy zapewnienia sieci wodociągowej przeciwpożarowej w tym hydrantów dających możliwości intensywnego czerpania wody, o czym mowa w § 10 ust. 9 i ust. 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030).

Podkarpacki
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a.